

DELMAN

自動水栓
デルマン

取扱説明書（保証書兼用）

0101-RZ807-04（2022.01.25）

品名

小便器内蔵型センサ再生キット

RE BORN Z

（リボーン セット）
小便器内蔵型タイプ

型式

RZ-507/807（AC100V 式）
RZ-507D/807D（乾電池式）

このたびは、自動水栓デルマンをご購入頂き、まことにありがとうございます。ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。なお、本取扱説明書の内容及び製品の仕様については、予告なく変更する場合がございます。

1. 製品保証書

2. 各部の名称

3. 製品仕様

4. 使いかた

5. 流量の調節

6. 各機能の設定

7. 電池交換の方法

8. お取付け方法

9. お手入れ方法

10. こんなときは？（よくあるご質問）


11. 安全上のご注意

12. 保証規定

4. 使いかた


基本動作

本体の前に立つと、センサが感知して洗浄（前洗浄）を行います。その後、一定時間が経過した後に離れると、自動的に洗浄（本洗浄）を行います。



手動スイッチによる洗浄

フタ両側の固定ビスを外し、センサ部ウラ側にある手動スイッチを1秒以上長押しすると、洗浄が行われます。清掃の時などにご活用ください。



- ※前洗浄が「無」の設定の場合は、前洗浄は行われません。各機能の設定については「6. 各機能の設定」を参考にして下さい。
- ※本体の前に立つ時間が短い（8秒未満）場合は、本洗浄は行われません。
- ※黒い衣服は感知しにくいことがあります。
- ※設備保護のため、使用していない時にも水が流れることがあります。

1. 製品保証書

本書は下記に明示された期間において、保証規定における無料修理をお約束するものです。お買い上げの際に必要事項をご記入ください。記入のないものは無効となることがあります。なお、記載されたお客様の個人情報は修理対応の目的以外では使用いたしません。本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

お客様	ご芳名	見本		TEL	
	ご住所	都道府県		区市郡	
販売店	社名	TEL			
		都道府県		区市郡	
保証期間		1年間		品名	REBORN Z （リボーンセット）
お買い上げ年月日		シリアル番号			

株式会社 バイタル


〒385-0034 長野県佐久市平賀 900
TEL 0267-62-4537
FAX 0267-62-4626
E-mail info@vaital.co.jp

故障・修理等お問い合わせ
→サービス窓口 直通番号
TEL 0267-62-4532
FAX 050-3730-9487

デルマン 検索


5. 流量の調節

フタ両側の固定ビスを外してフタを取り、マイナスドライバで止水栓を操作することで調節することができます。










※フタ（陶器）の割れや破損に十分ご注意ください。
※上記方法で改善されない場合やご不明な点は、弊社サービス窓口へご連絡ください。

2. 各部の名称



6. 各機能の設定

センサ部（フタ裏側）にあるディップスイッチの切替えにより、下記の設定を変更することができます。変更後は手動スイッチを1秒以上長押し（洗浄）で、設定変更が完了します。

		変更後、手動スイッチ長押し	
フタ（ウラ側）		ON ディップスイッチ	
			
スイッチ番号	1・2	3	4
設定項目	本洗浄秒数	前洗浄	センサ距離
スイッチ位置	4秒 	有 	400mm 
	6秒 		
	9秒 	無 	600mm 
	1 2秒 		
【例】 本洗浄9秒、前洗浄なし、センサ距離 400mm の設定にしたい場合、右図のようにスイッチを変え、手動スイッチを1秒以上長押しする。			
ON 			


3. 製品仕様

	RZ-507/807	RZ-507D/807D
電源	AC100V±10% (50/60Hz)	DC6V (単3アルカリ乾電池4本)
消費電力	待機時 1W、動作時 7W 以下	—
電池寿命	—	約 10 年（1日100回※）
使用流体	上水（氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと）	
使用温度範囲	1～40℃以内	
使用水温範囲	1～40℃以内	
感知距離設定	400mm・600mm 切替え方式	
前洗浄機能	有（2秒）・無 切替え方式	
本洗浄機能	4秒・6秒・9秒・12秒 切替え方式	
手動洗浄機能	手動スイッチを1秒長押しすると洗浄	
保守洗浄機能	最終使用後8時間ごとに自動洗浄	
凍結防止機能	気温3℃以下になると15分ごとに洗浄	
LED表示	◆センサ反応時 →赤色 LED 点灯 （AC100V 式のみ） ◆異常検知時 →赤色 LED 点滅 （1秒に1回）	◆電圧低下時 →赤色 LED 点滅 （3秒に1回） ◆異常検知時 →赤色 LED 点滅 （1秒に1回）


※電池寿命は、パナソニック製エボルタ乾電池を使用し、温度環境を20℃として計算した場合の目安であり、ご使用環境等により変動することがあります。また、パナソニック製エボルタ乾電池以外のものをご使用の場合は、同環境で約5年となります。なお、交換する電池は必ず同一メーカーのもので新品4本をご使用下さい。

7. 電池交換の方法（電池式の場合）

フタ両側の固定ビスを外してフタを外し、電池ボックス ×2 個を取り出します。




プラスドライバで電池ボックスを開け、合計4本すべての電池を新しい電池と交換します。正しい方向に装着し、もとに戻します。



- ※プラスドライバのサイズは、本体両側ビス→No.2、電池ボックス→No.0 またはNo.1 です。
- ※フタ（陶器）の割れや破損に十分ご注意ください。
- ※電池を濡らさないようご注意ください。
- ※同一メーカーのもので新品の単3アルカリ乾電池4本をご使用ください。
- ※マンガン乾電池、オキシライド乾電池、充電式電池には対応しておりません。

はじめに…	陶器（便器）が割れたり破損しないよう十分にご注意ください。 AC100V 式の場合は電源ブレーカーを落とし、電気工事は必ず有資格者（電気工事士）が行い適切な処理を施してください。 既存の配管、止水栓、陶器部分に漏れや破損がある場合は、設置を控えてください。	お取付けに関する お問い合わせ 株式会社バイタル 長野県佐久市平賀 4888 TEL（代）0267-62-4537
-------	--	---



1. 本製品（小便器センサ再生キットREBORN）は、既存部品の一部を交換することで再びご使用できる状態にするもので、その他の既存部品や構造部に特段の影響を及ぼすことがないよう設計されております。本製品設置以降、万が一その他の既存部品や構造部分において不具合や故障が生じてても、保証対象外となり弊社では責任を負いかねます。
2. 自然故障、あるいは正常な使用状態において故障が生じた場合は、お買い上げより1年間、無償にて修理をおこないます。但し付属品、梱包類、外観上の汚れ、サビ等は含みません。
3. ご贈答品や移転の場合のアフターサービスにつきましては、事前にお買い上げ店にご相談ください。
4. 保証期間中であっても次の場合は有償となります。
 - ① 上水以外でご使用になったことによる故障や不具合。
 - ② 屋外でのご使用や誤ったご使用方法、あるいは不注意によって生じた故障や損傷。
 - ③ 凍結による破損・不具合。
 - ④ 不当な修理や改造によって生じた故障や損傷。
 - ⑤ 取扱説明書に基づかない施工による損傷・不具合。
 - ⑥ 適切なお使用、維持管理を行わなかったことによる不具合。
 - ⑦ AC 式製品における異常な電圧、指定以外の電源（電圧・周波数）を供給したことによる故障、並びに周辺機器などの外部からの電磁波などによる不具合。
 - ⑧ 消耗部品（電池・パッキン等）の劣化や破損、またはそれらに起因する不具合。
 - ⑨ 火災、風水害、地震、雷、その他天変地異ならびに公害、塩害、異常気象など外部要因によって生じた故障や損傷。
 - ⑩ 開閉弁に水垢や化学物質、その他異物が付着したことに起因する不具合。
 - ⑪ 配管内の異物やゴミ等に起因する動作不良や吐水量の減少。
 - ⑫ 保証書の紛失、あるいは必要事項の未記入、または字句を勝手に訂正された場合。
5. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。