



水が全く出ない場合 【男子トイレ内小便器センサ】

1. 止水栓が閉まっている場合があります。止水栓が開いていることを確認してください。
2. 電池式の製品の場合、電池交換をお願いします。
3. VH-15・フラッシュボーイ・REBORN
4. REBRON α 【乾電池式】



5. 吸盤でセンサパネルを取り外し、電池ボックス×2個を取り出します。




6. プラスドライバで電池ボックスを開け、合計4本すべての電池を新しい電池と交換します。正しい方向に装着し、もとに戻します。

※電池を濡らさないようご注意ください。


※同一メーカーのもので新品の単3アルカリ乾電池4本をご使用ください。

※マンガン乾電池、オキシライド乾電池、充電式電池には対応しておりません。



7. REBORNZ【乾電池式】

8. フタ両側のビスを緩めてフタを外し、電池ボックス×2個を取り出します。



9. プラスドライバで電池ボックスを開け、合計4本すべての電池を新しい電池と交換します。正しい方向に装着し、もとに戻します。

※フタ(陶器)の割れや破損に十分ご注意ください。

※電池を濡らさないようご注意ください。

※同一メーカーのもので新品の単3アルカリ乾電池4本をご使用ください。

※マンガン乾電池、オキシライド乾電池、充電式電池には対応しておりません。

ご不明な点がございましたら、当社Webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

株式会社 **バイタル** 〒385-0034 長野県佐久市平賀900 <https://vaital.co.jp>

